



Yverdon-les-Bains

Service des Energies  
Rue de l'Ancien-Stand  
Case postale  
CH-1401 Yverdon-les-Bains



### Analyses d'autocontrôle de l'eau du réseau de Montagny 2021

N° prélèvement	Lieu de prélèvement	Types de prélèvements: B = eau brute, ET = sortie station de traitement, R = réseau, EXT = autres réseaux	Préleveur(s)	Dates de prélèvement	Heure de prélèvement	Conductivité (µS/cm)	Température de l'air (°C)	Température de l'eau (°C)	Chlore libre (mg Cl <sub>2</sub> /L)	Chlore lié (mg Cl <sub>2</sub> /L)	Chlore total (mg Cl <sub>2</sub> /L)	Germe aérobies mésophiles 3 jours incub. (UFC/mL)	<i>Escherichia coli</i> (UFC/100 mL)	Entérocoques (UFC/100 mL)
	Valeur maximales OPBD (RS 817.022.11)					800						300 UFC/ml	nd/100 ml	nd/100 ml
220	Montagny, la Ratusse, place de lavage	R	ALB	06.04.2021	13:15	434	13.1	10.8	0.01	0.06	0.07	3	0	0
222	Montagny, Migrol Service station de lavage	R	ASO	13.07.2021	11:30	466	-	18.6	0	0	0	2	0	0
224	Montagny, Moulin Chapuis	R	ASO	13.07.2021	10:35	-	14.2	14.1	0.00	0.01	0.01	0	0	0
221	Montagny, le château de Montagny (M. Meylan)	R	FJF	13.09.2021	09:40	-	20.3	19.3	0	0.06	0.06	4	0	0
223	Montagny, Bâtiment communal	R	FJF	13.09.2021	08:50	-	20.8	19.3	0.04	0.09	0.13	2	0	0
225	Montagny, Chemin du Bas-Montet 4	R	FJF	13.09.2021	09:15	-	22.9	19.2	0	0.08	0.08	4	0	0