



Office de la consommation
Qualité et distribution de l'eau
Chemin des Boveresses 155
CH - 1066 Epalinges

REÇU LE 24 SEP, 2025



Commune de Montagny-près-Yverdon
Monsieur Éric STOLL
Grand'Rue 3
1442 Montagny-près-Yverdon

Epalinges, le 23.09.2025

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 25-VD-2133

V 1



INTRODUCTION

But du contrôle : Contrôle officiel / Eau potable / Commune de Montagny-près-Yverdon
Prélèvement du : 18.09.2025
Date arrivée : 18.09.2025
Effectué par : Monsieur Sacha VURRUSO, Inspecteur des eaux

ÉCHANTILLON

25-23394 Eau de fontaine publique Conforme
4279 - Montagny-près-Yverdon, F1 - Fontaine Publique - Jet continu, Rue des Corbes 2,
1442 Montagny-près-Yverdon

RÉSULTATS D'ANALYSES

N° d'échantillon : 25-23394

Heure : 11h00
Secteur : 4279 - Montagny-près-Yverdon
Lieu de prélèvement : F1 - Fontaine Publique - Jet continu, Rue des Corbes 2, 1442 Montagny-près-Yverdon
Dénomination spécifique : Eau de fontaine publique
Température de l'eau (°C) : 17,8
Conductivité (µS/cm) : 437

Analyses microbiologiques (VD-MIBIOL)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
721-MON-002	Germes aérobies mésophiles	6 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	Conforme
721-MON-007	Escherichia coli	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	Conforme
721-MON-013	Enterococcus spp.	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	Conforme

Analyses physico-chimiques (VD-EAUX-Majeur)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
751-MON-013	Turbidité	0.3 ± 0.0 UT/F	max. 1.0 UT/F	Conforme
751-MON-004	pH	7.6 ± 0.2	M : 6.8 - 8.2	
751-MON-004	Hydrogénocarbonate	221 ± 11 mg/L		
751-MON-002	Dureté totale	20.9 ± 1.0 °f	M : min. 10.0 °f	
751-MON-004	Dureté carbonatée	18.1 ± 0.9 °f		Conforme
751-MON-004	Conductivité électrique à 20°C	402 ± 20 µS/cm	M : max. 800 µS/cm	
751-MON-003	Carbone organique total	1.2 ± 0.2 mg/L	max. 2.0 mg/L	
751-MON-007	Nitrite	non décelé	max. 0.100 mg/L	
751-MON-009	Ammonium	non décelé	max. 0.100 mg/L	Conforme
751-MON-002	Lithium	non décelé		
751-MON-002	Sodium	9.6 ± 1.0 mg/L	max. 200.0 mg/L	
751-MON-002	Magnésium	9.9 ± 1.0 mg/L	M : max. 125.0 mg/L	
751-MON-002	Potassium	1.6 ± 0.2 mg/L	M : max. 5.0 mg/L	Conforme
751-MON-002	Calcium	68 ± 7 mg/L	M : max. 200 mg/L	
751-MON-001	Fluorure	0.10 ± 0.02 mg/L	max. 1.50 mg/L	
751-MON-001	Chlorure	15.1 ± 2.3 mg/L	M : max. 20.0 mg/L	
751-MON-001	Bromure	non décelé		Conforme
751-MON-001	Nitrate	1.2 ± 0.2 mg/L	max. 40.0 mg/L	
751-MON-001	Sulfate	30 ± 5 mg/L	M : max. 50 mg/L	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Eau moyennement dure. (Notice technique SSIGE W10027)

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon prélevé. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

LE CHIMISTE CANTONAL
Dr Christian RICHARD

P.O. 